



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 5 kwietnia 2017r.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

PZ.5580.6.3.2017.DR

2017-04-05

16.17.10.2.1.2017

Nr

DECYZJA Nr 13/2017

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603), art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, które opisano w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5580.6.1.2017.DR z dnia 28 lutego 2017r., przeprowadzonych przez st. kpt. Dawida Raczkę st. specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim

nakazuję Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązek i podstawa prawna	Termin wykonania
1	Wyposażyć przedmiotowy budynek na każdej kondygnacji w wewnętrzną instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania Polskich Norm zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych albo zastosować rozwiązanie zamienne wskazane ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnione z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. <u>Podstawa prawna:</u> art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191), § 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b), § 44 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)	30.12.2017 r.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w dniu 28 lutego 2017r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 wykazały występowanie nieprawidłowości naruszających przepisy za zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Budynek Urzędu Miasta Pruszcz Gdański wolnostojący trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem, powierzchnia użytkowa 1195m², kubatura 7518m³, wysokość budynku do 12m (niski N). Budynek ten ze względu na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191) właściciel budynku, terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany wyposażyć budynek w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Przedmiotowy budynek ma powierzchnię użytkową 1195m², kubatura 7518m³, zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. W trakcie kontroli ustalono, że hydranty wewnętrzne znajdują się tylko na parterze i I piętrze - brak ich na pozostałych kondygnacjach. Obowiązek ten wynika z § 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz.563) Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1 000 m² w budynku niskim.

Hydranty wewnętrzne należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania (§ 3 ust. 1 w/w rozporządzenia).

Ponadto rozporządzenie to w § 1 ust.2 dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do instalacji hydrantowej w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie.

Nie wykonanie przedstawionych obowiązków, stanowi naruszenie przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Stwierdzone powyżej nieprawidłowości w stanie zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku jak i skuteczności akcji ratowniczo-gaśniczej.

W świetle powyższego orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1a, 83-000 Pruszcz Gdański w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim
bryg. Dariusz Śmiechowski

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
2. POK
3. a/a

