



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia 3 stycznia 2018r.

PZ.5580.6.5.2017.DR

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wpłynęło dnia:

2018 -01-04

Nr 1181
Zaś. Opl. skarb. zł.

DECYZJA Nr 2 /2018

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 26 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1204)

po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 29.12.2017r. dotyczącego zmiany decyzji nr 73/2017 (PZ.5580.6.3.2017.DR) z dnia 5.04.2017r. w sprawie usunięcia uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Pruszcza Gdański ul. Grunwaldzka 20

ORZĘKAM

zmienić pkt. 1 decyzji nr 73/2017 z dnia 5.04.2017r. nadając mu następujące brzmienie:

Lp.	Obowiązek	Termin wykonania
1	2	3
1	Wyposażyć przedmiotowy budynek na każdej kondygnacji w wewnętrzną instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania Polskich Norm zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych albo zastosować rozwiązanie zamienne wskazane ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnione z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191), § 19 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b), § 44 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)	28.02.2018 r.

UZASADNIENIE

W swoim piśmie z dnia 29.12.2017r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański wnioskuję o wydłużeniu terminu wykonania obowiązku wykonania na każdej kondygnacji hydrantów wewnętrznych 25 ze względu na toczące się prace związane z przebudową przedmiotowego budynku wraz z dostosowaniem jej do przepisów przeciwpożarowych.

W świetle powyższego orzeka się jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk za pośrednictwem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1a, 83-000 Pruszcz Gdański w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pruszczu Gdańskim

st. kpt. Jan Chodukiewicz

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
2. POK
3. a/a