

Odpowiedź

na interpelację z dnia 30.05.2019r. dotyczące usunięcia usterek na terenie deptaka wzdłuż rzeki
Widawki.

Wymienione usterki, które powstały w wyniku nienależytego wykonania inwestycji zostaną usunięte w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w terminie do 15 czerwca 2019r.

Uwaga dotycząca zacieków na elewacji łódki będą sukcesywnie usuwane. Należy jednak podkreślić, że zjawisko powstawania wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, występującym w większości murów czy nawierzchni.

Oдноśnie oświetlenia tzw. "łódki" ze względu na wielokrotną naprawę oświetlenia i powtarzające się awarie spowodowane dostawaniem się wody do opraw oświetleniowych, które spowodowało zniszczenie instalacji elektrycznej poprzez jej miejscowe przepalenia, Wykonawca proponuje zmianę typów opraw oraz ewentualne poprowadzenie zasilania w korytach montażowych na suficie z którego ciągle wydobywa się wilgoć. Strony ustaliły, że skuteczny sposób naprawy niniejszego oświetlenia będzie jeszcze przedmiotem ustaleń i rozmów z uwzględnieniem opinii uprawnionych elektryków – przewidywany termin realizacji: 15 lipiec 2019r.

Zwracam jednocześnie uwagę, że część uszkodzeń powstało w wyniku aktów wandalizmu i nie są objęte ochroną gwarancyjną.

Szczerców, dnia 13.06.2019r.

Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Marek Kowal