

**URZĄD MIEJSKI
W PAJECZNIE**

Wpłynęło dnia 09.07.2020
T. dz. 4674 podpis [podpis] (kuciel)



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie**
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.LHK.411.5.187.2020

Pajęczno, dnia 08.07.2020r.

Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 187/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza
przydatność wody wodociągu Pajęczno do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie z badania próbki wody Nr PSSE-OL-LHK/N/51P/20 z dnia 03.07.2020r. pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 23.06.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Pajęczno: Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody zgodnie z rocznym planem działania w zakresie poboru próbek wody do spożycia na rok 2020 dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie pobrano w dniu 23.06.2020r. próbkę wody z wodociągu Pajęczno do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną oraz stężenie chloru wolnego.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Pajęczno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,

2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno

187 PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJECZNIE

[podpis]
Bżozna Dariusz