



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie**
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.316.2020

Pajęczno, dnia 02.11.2020r.

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98 – 330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 316/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

stwierdza
przydatność wody wodociągu Niwiska Górne do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badań Nr PSSE-OL-LHK/S/138/1,2,3/20 z dnia 12.08.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 03.08.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Niwiska Górne: Sklep „FART” Dariusz Ślusarek Niwiska Górne ul. Śródmiejska 23 – sieć.

W ramach kontroli wewnętrznej producenta nad jakością wody pobrano w dniu 03.08.2020r. próbkę wody z wodociągu Niwiska Górne do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, smak, pH, przewodność elektryczną właściwą w temp. 25°C, stężenie chloru wolnego.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Niwiska Górne spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPETOR SANITARNY W PAJĘCZNIE
[Podpis]
Dariusz Jędrzejewski

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno