



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie**
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.9011.5.139.2021

Pajęczno, dnia 13.05.2021r.

**URZĄD MIEJSKI
W PAJĘCZNIE**

Wpłynęło dnia 17.05.2021
L. dz. 4427 podpis Rgm
(e-mail)

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98 – 330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 139/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

stwierdza

przydatność wody z wodociągu Nowe Gajęcice do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie z badania próbki wody Nr PSSE-OL-LHK/N/58P/21 z dnia 06.05.2021r. pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 27.04.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Nowe Gajęcice: hydrofornia.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody zgodnie z rocznym planem działania w zakresie poboru próbek wody do spożycia na rok 2021 dla Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie pobrano w dniu 27.04.2021r. próbkę wody z wodociągu Nowe Gajęcice do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: *Escherichia coli*, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Nowe Gajęcice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPETOR SANITARNY W PAJĘCZNIE
[Podpis]
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno