



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.9020.5.146.2021

Pajęczno, dnia 27.05.2021r.

**Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 146/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Janki do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 25.05.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/64P/21 z dnia 19.05.2021r. z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 11.05.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Janki – Sklep spożywczo-przemysłowy JUSMI, ul. Strażacka 1, 98-331 Dworszowice Kościelne.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 11.05.2021r. próbkę wody z wodociągu Janki do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Janki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie**
Bożena
**Z up. Bożena Derek
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie**

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa, 98-330 Pajęczno



Inspektor Sanitarny w Pajaszewie
Z up. Rozkazu Dyrektora
Zastępcza Nadzwyczajna Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pajaszewie