



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno  
ul. Żeromskiego 7**

**Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27**

PPIS.HK.9020.5.222.2021

Pajęczno, dnia 15.07.2021r.

**Burmistrz Pajęczna  
ul. Parkowa 8/12  
98-330 Pajęczno**

### **Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 222/2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

**stwierdza  
przydatność wody wodociągu Janki do spożycia w badanym zakresie**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 12.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdania Nr 11241/ZL/21 z dnia 09.07.2021 r. oraz Nr 11240/ZL/21 z dnia 09.07.2021 r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 05.07.2021 r., z punktów monitoringowych wodociągu Janki:

1. Hydrofornia;
2. Zakład Mięсны „WOLA”, Konieczny H., Wola Jankowska 56A.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 05.07.2021 r. próbki wody z wodociągu Janki do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, żelazo, glin, jon amonu, azotyny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Janki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE**  
*Dorota Brzozowska*  
**Dorota Brzozowska**

#### Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,

2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa, 98-330 Pajęczno

1911-1912



1911-1912