



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.9020.5.313.2021

Pajęczno, dnia 29.09.2021r.

URZĄD
W PAJĘCZNO
Wpłynęło dnia 07.10.2021
8872
Tędy...

Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 313/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Nowe Gajęcice do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 09.09.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr WSSE.DLHK.9051.113.2.2021 z dnia 07.09.2021r., a w dniu 21.09.2021r. sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/136P/21 z dnia 08.09.2021r. z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 30.08.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Nowe Gajęcice – hydrofornia.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 30.08.2021r. próbkę wody z wodociągu Nowe Gajęcice do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, obecność i liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, żelazo, mangan, jon amonu, azotyny, azotany, fluorki, glin, ołów chrom, kadm, sód, miedź, nikiel, chlorki, utlenialność z KMnO_4 , siarczany, bor, cyjanki, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość, magnez, arsen, antymon, selen, rtęć, bezen, bezno(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, Σ WWA, chlorotoluron, atrazyna, izoproturon, linuron, diflubenzuron, acefat, acetamipryd, azinfos etylowy, azinfos metylowy, azoksystrobina, chlorantraniliprol, cyjazofamid, diflubenzuron, dimetoat, dimetomorf, ditianon, etirimol, fipronil, fipronil sulfon, fluazifop, fluoksastrobina, flutolanil, flusulfamid, foksym, formetanat, fosmet, fosmetu oxon, heksytiazoks, imidaklopryd, iprowalikarb, karbaryl, karbendazim, klotianidyna, lenacil, mandipropanid, mepanipiryum, metamidofos, matalaksyl, metobromuron, metiokarb, metiokarbu sulfon, metiokarbu sulfotlenek, metoksyfenozyd, metomyl, nitenpyram, okadiksyl, oksydemeton metylowy, ometoat, penicykuron, pimetrozyna, piryproksyfen,

piraklostrobina, propanoikarb, spiroksamina, tebufenozyd, tebufenpyrad, tetrakonazol, tiabendazol, tiodikarb, trifloksystrobina, tiametoksam, tiaklopyrd, tiofanat metylu, forat oxon sulfon, forat sulfon, forat sulfotlenek, forat oxon, Σ pestycydów.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Nowe Gajęcice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNO

Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,

2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa, 98-330 Pajęczno.