



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno  
ul. Żeromskiego 7**

**Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27**

PPIS.HK.9020.5.378.2021

Pajęczno, dnia 01.12.2021r.

**Burmistrz Pajęczna  
ul. Parkowa 8/12  
98-330 Pajęczno**

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 378/2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

**stwierdza  
przydatność wody wodociągu Pajęczno do spożycia w badanym zakresie**

**UZASADNIENIE**

W dniu 16.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/167P/21 z dnia 03.11.2021r. z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 26.10.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Pajęczno – Publiczne Przedszkole nr 1 w Pajęcznie, ul. Sienkiewicza 7/11, 98-330 Pajęczno.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 26.10.2021r. próbki wody z wodociągu Pajęczno do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną oraz chlor wolny

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Pajęczno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE  
*Brzozowska*  
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa, 98-330 Pajęczno