

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu



2022-03-03

p. Binkiewicz

Dane nadawcy

Email: pajeczno@pis.lodz.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie
98-330 Pajęczno (miasto)
ul. Stefana Żeromskiego 7
Województwo: ŁÓDZKIE
Powiat: pajęczański
Gmina: Pajęczno (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Dane adresata

URZĄD MIEJSKI W PAJĘCZNIE (98-330 PAJĘCZNO,
WOJ. ŁÓDZKIE)

DECYZJA

PPIS.HK.9020.1.15.57.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie przesyła w załączeniu decyzję nr 1/22.

Załączniki:

1. PPIS.HK.9020.1.15.57.2022 .pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2022-03-03T10:27:57Z

Podpis elektroniczny



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

Nasz znak: PPIS.HK.9020.1.15.57.2022

Pajęczno, dnia 02.03.2022r.

**Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno**

DECYZJA nr 1/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie:

- art. 4 ust 1 pkt 1, art. 27 ust 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz.U. z 2021r. poz. 195),
- art. 10 § 2, art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. z 2020r. poz. 2028),
- § 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.),
- art. 26 ust 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.).

po zapoznaniu się z protokołem kontroli Nr HK/24/29/22 z dnia 01.03.2022r. przeprowadzonej na ujęciu wody w Nowych Gajęcicach, gm. Pajęczno, którego właścicielem jest Gmina Pajęczno, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno, orzeka co następuje:

nakazuje

1. usunąć (np. poprzez wypompowanie) zanieczyszczonej wody zalegającej w studni,
2. przeprowadzić dezynfekcję wody w studni roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. W tym celu należy zdjąć kolumnienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumnienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy. Pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie,
3. obłożyć bentonitem rurę filtrową w studni w celu utworzenia wokół tej rury nieprzepuszczalnej warstwy, która uniemożliwi przeniknięcie zanieczyszczeń wzdłuż rury w głąb studni,
4. uszczelnić szczeliny pomiędzy kręgami betonowymi obudowy studni,
5. poprawić stan techniczny płaszcza betonowego wokół studni.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) niniejszej decyzji w pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, pkt 3, 4 i 5 – do dnia 16.03.2022r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz.U. z 2021r. poz. 195), Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, natomiast do jej zadań w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z treścią art. 4 ust 1 pkt 1, należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 01.03.2022r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie wpłynęła interwencja dotycząca zanieczyszczenia studni na ujęciu wody Nowe Gajęcice oraz nieprawidłowej jakości wody pochodzącej z tego ujęcia spowodowanej działalnością zakładu PPHU FRUTICO, Szczepan Stanik Export-Import, ul. Leśna 11, 98-330 Pajęczno. Pracownicy PSSE w Pajęcznie niezwłocznie w tym samym dniu przeprowadzili kontrole sanitarne ujęcia wody Nowe Gajęcice oraz w/w zakładu.

Podczas kontroli studni na ujęciu wody Nowe Gajęcice stwierdzono, iż doszło do przesiąknięcia/podsiąknięcia zanieczyszczonych wód do studni ujęcia wody Nowe Gajęcice z rozlewiska, zastoin ścieków lub systemu drenażowego z działki sąsiadującej z ujęciem, której właścicielem jest PPHU FRUTICO, Szczepan Stanik Export-Import, ul. Leśna 11, 98-330 Pajęczno. Woda na dnie studni była ciemno-brunatna o ostrym, cuchnącym zapachu, tak jak woda stojąca w systemie rowów na działce zakładu FRUTICO. Odkręcono kurek do poboru prób wody w studni i stwierdzono, iż woda ma barwę odbiegającą od normy. Studnia pokryta płytą betonową, w której umieszczone są 2 włazy (stwierdzono rozkruszony beton przy włazach). Na działce zakładu FRUTICO na terenie utwardzonym kostką znajduje się duża ilość skrzynek oraz kontenery na odpady poprodukcyjne, z których sączy się woda odprowadzana na nieutwardzony teren z wykopanymi rowami. Na nieutwardzonym terenie znajduje się system otwartych rowów, w którym stoją zanieczyszczenia z odcieków odpadów organicznych zmagazynowanych w otwartych skrzynkach i kontenerze znajdujących się na terenie działki należącej do zakładu FRUTICO. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. W tym celu powinno podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody, w tym zapewnić odpowiedni stan sanitarno-techniczny infrastruktury ujęcia. W myśl § 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn. zm.) teren otaczający studnię, w pasie o szerokości co najmniej 1m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną.

Na okoliczność kontroli został sporządzony protokół z udziałem Pana Józefa Bociągi – Kierownika Wod.-Kan. w Miejskim Zakładzie Komunalnym, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno, który nie wniósł uwag i zastrzeżeń do protokołu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej HK/24/29/22 z dnia 01.03.2022r. przeprowadzonej na ujęciu wody w Nowych Gajęcicach, którego właścicielem jest Gmina Pajęczno, stwierdził naruszenie przepisów powołanych we wstępie.

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U.

z 2020r. poz. 2028), iż do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę — zobowiązanym do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Burmistrz Pajęczna jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno, jako zarządzający przedmiotowym wodociągiem.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) niniejszej decyzji w pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie po zapoznaniu się z całością sprawy postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Stosownie do przepisów art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.

4. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

Dorota
Brzozowska
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Brzozowska
Data: 2022.03.03
11:22:08 +01'00'

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno