



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.206.2022

Pajęczno, dnia 14.07.2022r.

Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 206/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody z wodociągu Pajęczno do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdania Nr 14569/ZL/22 z dnia 12.07.2022r. oraz Nr 14569/ZL/22 z dnia 12.07.2022r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 04.07.2022r. z punktów monitoringowych wodociągu Pajęczno:

1. hydrofornia, ul. Wieluńska 21, 98-330 Pajęczno,
2. Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 04.07.2022r. próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu Pajęczno do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy *coli*, liczbę enterokoków kałowych, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, jon amonu, azotyny, żelazo, glin, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Pajęczno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJECZNIE
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno