



P. Róman

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.298.2022

Pajęczno, dnia 29.09.2022r.

**Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 298/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.), §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody z wodociągu Janki do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 26.09.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdania Nr P/0/09/2022/149/FM/1 z dnia 19.09.2022r. oraz nr 20896/ZL/22 z dnia 26.09.2022r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniach 09.09.2022r. oraz 15.09.2022r. z punktów monitoringowych wodociągu Janki:

1. hydrofornia,
2. „WOLA” Zakład Mięśny Henryk Konieczny, Wola Jankowska 56A, 98-337 Strzelce Wielkie.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniach 09.09.2022r. oraz 15.09.2022r. próbki wody z punktów monitoringowych wodociągu Janki do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę bakterii grupy coli, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, jon amonowy, azotyny, żelazo, glin, chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Janki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE
Anna Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno

