



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.5.2023

Pajęczno, dnia 24.01.2023r.

Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 5/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.) §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

stwierdza
przydatność wody z wodociągu Janki do spożycia w badanym zakresie

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdania Nr 01045/ZL/23 z dnia 23.01.2023r. oraz Nr 01046/ZL/23 z dnia 23.01.2023r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 11.01.2023r. z wodociągu Janki, w punktach zgodności:

1. hydrofornia, Janki,
2. Sklep spożywczy „Dino” Makowiska, ul. Akacjowa 4, 98-330 Pajęczno.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 11.01.2023r. próbki wody z wodociągu Janki do badania w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna właściwa, jon amonu, azotyny, żelazo, glin oraz chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda z wodociągu Janki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno

2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska