



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.245.2023

Pajęczno, dnia 02.08.2023r.

**Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98 – 330 Pajęczno**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 245/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Czerkiesy do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 06.07.2023r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badań Nr 15699/ZL/23 z dnia 05.07.2023r. próbki wody pobranej do badania w dniu 28.06.2023r. z wodociągu Czerkiesy w punkcie zgodności – hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 28.06.2023r. próbkę wody z wodociągu Czerkiesy do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, jon amonu, azotyny, żelazo, glin.

W zakresie większości przebadanych parametrów woda w wodociągu Czerkiesy spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Wyjątek stanowiła mętność, która wynosiła 7,1 NTU (zalecany zakres wartości określony w w/w rozporządzeniu: do 1,0 NTU) i żelazo, którego stężenie wynosiło 517 µg/l przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 200 µg/l. Ze względu na przekroczone parametry nie oceniono smaku.

W związku z powyższym w dniu 10.07.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej ponownie pobrano próbkę wody z wodociągu Czerkiesy w tym samym punkcie zgodności do badań w celu oznaczenia mętności, żelaza i smaku. Powtórne badanie nie wykazało przekroczenia w tym zakresie. Uzyskane wyniki to 0,42 NTU (mętność), <10 µg/l (żelazo) i <1 dla smaku – sprawozdanie z badań nr 18674/ZL/23 z dnia 02.08.2023r.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził, że w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Czerkiesy spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie, ul. Międzyzakładowa 3, 98-330 Pajęczno

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE

Szmigiel
Klaudia Szmigiel