



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.9020.5.387.2021

Pajęczno, dnia 02.12.2021r.

**Burmistrz Pajęczna
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia 387/2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Pajęczno do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 26.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr WSSE.DLHK.9051.161.1.2021 z dnia 23.11.2021r., a w dniu 30.11.2021r. sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/175P/21 z dnia 23.11.2021r. z badania próbki wody pobranej do badania przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie w dniu 15.11.2021r. z punktu monitoringowego wodociągu Pajęczno – hydrofornia.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 15.11.2021r. próbkę wody z wodociągu Pajęczno do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: obecność i liczbę bakterii *Escherichia coli*, obecność i liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, obecność i liczbę enterokoków kałowych natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną, żelazo, mangan, jon amonu, azotyny, azotany, fluorki, glin, ołów chrom, kadm, sód, miedź, nikiel, chlorki, utlenialność z KMnO_4 , siarczany, bor, cyjanki, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość, magnez, arsen, antymon, selen, rtęć, bezen, bezno(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, Σ WWA, chlorotoluron, atrazyna, izoproturon, linuron, diflubenzuron, acefat, acetamipryd, azinfos etylowy, azinfos metylowy, azoksystrobina, chlorantraniliprol, cyjazofamid, diflubenzuron, dimetoat, dimetomorf, ditianon, etirimol, fipronil, fipronil sulfon, fluazifop, fluoksastrobina, flutolanil, flusulfamid, foksym, formetanat, fosmet, fosmetu oxon, heksytiazoks, imidaklopryd, iprowalikarb, karbaryl, karbendazim, klotianidyna, lenacil, mandipropanid, mepanipirym, metamidofos, matalaksyl, metobromuron, metiokarb, metiokarbu sulfon, metiokarbu sulfotlenek, metoksyfenozyd, metomyl, nitenpyram, okadiksyl, oksydemeton metylowy, ometoat, pencykuron, pimetozyna, piryproksyfen,

piraklostrobina, propamokarb, spiroksamina, tebufenozyd, tebufenpyrad, tetrakonazol, tiabendazol, tiodikarb, trifloksystrobina, tiametoksam, tiaklopyrd, tiofanat metylu, forat oxon sulfon, forat sulfon, forat sulfotlenek, forat oxon, Σ pestycydów.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Pajęczno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNO
Anna Brzozowska
Anna Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Pajęczna, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno,

2. a/a

Do wiadomości:

1. Miejski Zakład Komunalny, ul. Międzyzakładowa, 98-330 Pajęczno